



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŁASKU**

98- 100 ŁASK, UL. WARSZAWSKA 38
Sekretariat: 43 675 22 94, 675 23 15, fax 43 676 34 16
<https://www.gov.pl/web/psse-lask>
e-mail:sekretariat.psse.lask@sanepid.gov.pl

Nasz znak: PPIS.HK.9011.10.2023.ACz

Łask, dnia 06.03.2023r.

**Centrum Sportu i Rekreacji
w Łasku
ul. Armii Krajowej 5a
98 - 100 Łask**

**Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni krytej
w Łasku, ul. Szkolna 2
za okres od 02 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / tj. Dz. U. z 2021r. poz.195 ze zm./ oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz.1230) przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody na Pływalni Krytej w Łasku, ul. Szkolna 2.

Podstawą wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody była analiza w zakresie:

1. parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań zgodnie z § 3 ust.1 w/w rozporządzenia,
2. wyników badań wody wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
3. wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej,
4. częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią.

Niniejsza ocena obejmuje okres realizacji przez zarządzającego pływalnią obowiązującego rozporządzenia tj. od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Zgodnie z § 3 cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji wody na pływalni, prowadził systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń z uwzględnieniem sytuacji mogących mieć wpływ na jej jakość oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody w zakresie następujących parametrów: pH wody, potencjału redox, zawartości chloru wolnego i związanego, temperatury wody.

Próbki wody pobierane były z następujących punktów:

- z systemu cyrkulacji - woda wprowadzana do niecki basenowej;
- z niecki basenu;
- z natrysków - w zakresie bakterii Legionella sp.

Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w zakresie oznaczeń parametrów z załącznika nr 1 i 2 w/w rozporządzenia zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku.

Badania wykonane przez Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Łędziny, ul. Lędzińska 8 posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Sprawozdania z tych badań przekazywane były na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łasku.

Badania wody w ramach kontroli urzędowej wykonywane były przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej –Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

W związku z powyższym, dokonując zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni krytej w Łasku ul. Szkolna 2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku stwierdza, że woda na pływalni w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. odpowiadała wymaganiom cytowanego rozporządzenia i użytkownicy pływalni korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łasku
z up.
mgr inż. Agnieszka Świegocka
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego